

MŰBIZONYLAT-GYÁRTÓI FORGALMAZÓI NYILATKOZAT Gázkészülékekhez alkalmazható nyílászáróba építhető légbevezetők

BROOKVENT Polska Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 14-16 | 55-120 Oborniki Śląskie |

NIP: 9151790915 | REGON: 022148754 |

Brookvent Polska által gyártott és/vagy forgalmazott nyílászáróba építhető légbevezetők közül az alábbi típusok alkalmasak (emberi beavatkozással a minimum léghozamot nem lehet megváltoztatni) a nyílt égésterű (A és B típusú) gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására:


 **SM 1000 2000 tricky** - Léghozam: 10Pa: 3.2 – 14.8 m³/h, Hangcsillapítás: min 32 dB

 **SM 1000 4000 tricky** - Léghozam: 10Pa: 7,3 – 24,9 m³/h, Hangcsillapítás: min 32 dB

SM 1000 termékcsoport típusú légbevezetők fa, alumínium vagy műanyag nyílászáró felső részébe építhetők be. Manuálisan két alaphelyzetbe lehet állítani az energiatakarékosság érdekében. Mindkét helyzetben, állandó jelleggel biztosítja a nyílt égésterű gáz készülékek légellátását.

 **BHY 4000 (nem lezárható kivitelű)** - Léghozam: 10Pa: 6 – 30 m³/h, Hangcsillapítás: min 31 dB

Légszállítás a levegő páratalmának függvényében, 10 Pa nyomáskülönségnél.



Fa, alumínium vagy műanyag nyílászáró felső részébe építhető. Higroszabályozású mechanizmus szabályozza a légcserét energiatakarékosság érdekében. Páratartalomtól függetlenül a légbevezetőt nem lehet teljesen lezárni ezzel állandó jelleggel biztosítja a nyílt égésterű gáz készülékek légellátását.

Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amelynek tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiállításra került: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft **NMÉ A-255/2015**

Brookvent Polska Sp. z o.o.

Tomasz Kowalski
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kowalski

Brookvent Polska Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 14-16, 55-120 Oborniki Śląskie
NIP: 9151790915 REG: 022148754
Tel. 71 310 52 82, informacja@brookvent.pl

Brookvent Polska Sp. z o.o. Ügyvezető Igazgatója