

BROOKVENT

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT – DECLARATION OF CONFORMITY

1. Gyártó:

Brookvent Polska, SP, z.o.o. ul. Kościuszki 14-16, 55-120 Oborniki Śląskie

2. Termék megnevezése: **Ablakba építhető légbevezető**

AirVent BHY 4000 lezárható

Léghozam: 10Pa: 7 - 30m³/h, 20Pa: 10-47 m³/h,

Hangcsillapítás: 33 dB

3. Tervezett felhasználás: **Beltéri helyiségek
légellátása, ablak felső keretébe szerelve.**


Megfelelőségi felülvizsgálat a következő termékeket érinti:

AirVent BHY 4000 lezárható

Tanúsított termék technikai leírása:

Ablakra szerelhető hygroszabályozású légbevezető.

Air flow vs. humidity chart @ 10Pa.




1. Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amelynek tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiállításra került: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft NMÉ A-255/2015

Teljes felelőséggel nyilatkozom hogy az 4. pontban említett Megfelelőségi Tanúsítvány teljes egészében a fent említett termékre vonatkozik.

Oborniki Śląskie, 15.01.2016

Brookvent Polska Sp. z o.o.


Tomasz Kowalski
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kowalski
Brookvent Polska Sp. z o.o.

Brookvent Polska Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 14-16, 55-120 Oborniki Śląskie
NIP: 9151790915 REG: 022148754
Tel. 71 310 52 82, informacja@brookvent.pl

BROOKVENT

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT – DECLARATION OF CONFORMITY

1. Gyártó:

Brookvent Polska, SP, z.o.o. ul. Kościuszki 14-16, 55-120 Oborniki Śląskie

2. Termék megnevezése: **Ablakba építhető légbevezető**


AirVent BHY 4000 (nem lezárható)

Léghozam: 10Pa: 7 - 30m³/h, 20Pa: 10-47 m³/h,

Hangcsillapítás: 33 dB

3. Tervezett felhasználás: **Beltéri helyiségek
légellátása, ablak felső keretébe szerelve.**

Air flow vs. humidity chart @ 10Pa.



Megfelelőségi felülvizsgálat a következő termékeket érinti:

AirVent BHY 4000 - nem lezárható

Tanúsított termék technikai leírása:

Ablakra szerelhető hygroszabályozású légbevezető. A légbevezető gáztüzelésű berendezések méretezett égési levegő ellátására is használható.

4. Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amelynek tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiállításra került: **Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft NMÉ A-255/2015**

Teljes felelősséggel nyilatkozom hogy az 4. pontban említett Megfelelőségi Tanúsítvány A-255/2015 teljes egészében a fent említett termékre vonatkozik.

Oborniki Śląskie, 15.01.2016

Brookvent Polska Sp. z o.o.

Tomasz Kowalski
Egyeszes Zárpadu

Tomasz Kowalski
Brookvent Polska Sp. z.o.o.

Brookvent Polska Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 14-16, 55-120 Oborniki Śląskie
NIP: 9151790915 REG: 022148754
Tel. 71 310 52 82, informacja@brookvent.pl