

BROOKVENT

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT – DECLARATION OF CONFORMITY

1. Gyártó: **Societe Anjos, La Roche Blanche FR-01230 TORCIEU**
2. Termék megnevezése: **Ablakba építhető légbevezető**

ISOLA 2.22 + CE2A

Léghozam: 10Pa - 15,5 m³/h, 20Pa - 21,5 m³/h, Hangcsillapítás: 39dB

ISOLA 2.22 RA + CE2A

Léghozam: 10Pa - 24 m³/h, 20Pa - 28 m³/h, Hangcsillapítás: 42 dB

ISOLA 2.30 + CE2A

Léghozam: 10Pa - 24 m³/h, 20Pa - 28 m³/h, Hangcsillapítás: 39 dB

ISOLA 2.30 RA + CE2A


Léghozam: 10Pa - 21 m³/h, 20Pa - 29 m³/h, Hangcsillapítás: 42 dB

ISOLA 2.45 + CE2A

Léghozam: 10Pa - 34 m³/h, 20Pa - 43 m³/h, Hangcsillapítás: 37 dB

ISOLA 2.45 RA + CE2A

Léghozam: 10Pa - 28 m³/h, 20Pa - 41 m³/h, Hangcsillapítás: 39 dB



3. Tervezett felhasználás: **Beltéri helyiségek légellátása, ablak felső keretébe szerelve.**
4. Műszaki szabvány, amelynek a termék igazoltan megfelel:

PN-EN: 13141-1:2006 – „Épületek szellőztetése. Lakóépületeket szellőztető rendszerek elemeinek/termékeinek teljesítőképesség-vizsgálata. 1. rész: Kívül és belül szerelt légátviteli eszközök”

PN-EN: ISO 140-1:1999 – „Akusztika. Épületelemek hangszigetelésének laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: Sajátos termékekre vonatkozó alkalmazási szabályok”.

PN-EN: 20140-2:1999 – „Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 2. rész: A pontossági követelmények meghatározása, ellenőrzése és alkalmazása (ISO 140-2:1991)”

PN-EN: 20140-10:1994 – „Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata. 10. rész: Kisméretű épületelemek léghangszigetelésének laboratóriumi vizsgálata”

PN-EN: ISO 717-1:1999 – „Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése. 1. rész: Léghangszigetelés.”

6. Tanúsított termék technikai leírása: **Ablakra szerelhető akusztikus és önszabályozó légbevezető. A légbevezetők egyes típusai (el nem zárható kivételű) gáztüzelésű berendezések méretezett égési levegő ellátására is használhatók.**
7. Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amelynek tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiállításra került: **ÉMI A-96/2015 és CSTB, No: VE-AC08-26012992, VE-AC09-2602415**

Teljes felelőséggel nyilatkozom hogy a fent említett termékek megfelelnek az 4. pontban felsorolt szabvány követelményeinek.

Oborniki Śląskie, 15.01.2016

Brookvent Polska Sp. z o.o.

Tomasz Kowalski
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kowalski
Brookvent Polska Sp. z o.o.

Brookvent Polska Sp. z o.o.
ul. Kościuski 14-16, 55-120 Oborniki Śląskie
NIP: 9151790915 REG: 022143754
Tel. 71 310 52 82, informacja@brookvent.pl