

BROOKVENT

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT – DECLARATION OF CONFORMITY

1. Gyártó:

Brookvent Polska, SP, z.o.o. ul. Kosciuszki 14-16, 55-120 Oborniki Śląskie

2. Termék megnevezése: **Ablakba építhető légbevezető**

SM 1000 2000

Légáramlás: 10Pa: minimum: 3,2 m³/h maximum: 14,8m³/h, Hangszigetelés: 34DB

SM 1000 4000

Légáramlás: 10Pa: minimum: 7,3 m³/h maximum: 24,9m³/h, Hangszigetelés: 32DB

3. Tervezett felhasználás: **Beltéri helyiségek légellátása, ablak felső keretébe szerelve.**

Megfelelőségi felülvizsgálat a következő termékeket érinti:

AirVent SM 1000 2000 és AirVent SM 1000 4000

Tanúsított termék technikai leírása:

Ablakra szerelhető légbevezető. A légbevezetők egyes típusai (el nem zárható kivételű) gáztüzelésű berendezések méretezett égési levegő ellátására is használhatók.

4. Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amelynek tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiállításra került: Instytut Technicki Budowlanej AT-15-8674/2011

Teljes felelőséggel nyilatkozom hogy az 4. pontban említett Megfelelőségi Tanúsítvány teljes egészében a fent említett termékre vonatkozik.

Oborniki Śląskie, 08.10.2015

Tomasz Kowalski

Brookvent Polska Sp. z.o.o.

ul. Kościuszki 14-16, 55-120 Oborniki Śląskie
NIP: 9151790915 REG: 022148754
tel: +48 71 310 52 82, informacja@brookvent.pl